

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому муниципальному району**

Приморский край, Партизанский муниципальный район, с.Владими́ро-Алекса́ндровское, пер.Зеленый, 5, тел:  
8 (42365) 21-2-60, e-mail: ond\_partizansky\_r@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 18/1/22**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальное казённое общеобразовательное учреждения «Средняя общеобразовательная школа»  
пос.Николаевка, Партизанского муниципального района,  
в лице директора Куприяновой Оли Ивановны*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении проверки от 26 марта 2021 года № 18 и ст. 6.1 Федерального  
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 31.03.2021 года по 23.04.2021 года  
проведена плановая / выездная проверка:

*Главный государственный инспектор по Партизанскому муниципальному району по пожарному надзору  
Власов Александр Васильевич, Государственный инспектор по Партизанскому муниципальному району по  
пожарному надзору Шеремет Юлия Сергеевна.*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальное казённое общеобразовательное учреждения «Средняя общеобразовательная школа»  
пос.Николаевка, Партизанского муниципального района, п.Николаевка, ул. Фадеева 19  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)*

совместно с *Директором МКОУ СОШ п.Николаевна Куприяновой Олей Ивановной*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные  
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты эвакуационный выход в спортивном зале менее чем, 1,2м.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 89, Приказ Росстандарта №1190 от 14.07.2020 п. 209; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19	21.03.2022	
2	На объекте защиты двери, на эвакуационном пути, а именно ведущие в столовую и далее на улицу, должны быть оборудованы приспособлениями для	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 89, Приказ Росстандарта	21.03.2022	

	самозакрывания и уплотнением в притворах.	№1190 от 14.07.2020 п. 209; СП 1.13130.2020 п. 4.2.24		
3	На объекте защиты эвакуационный выход в правом крыле здания первого этажа менее чем, 1.2м.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 89, Приказ Росстандарта №1190 от 14.07.2020 п. 209; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19	21.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор по  
Партизанскому муниципальному району по  
пожарному надзору  
Власов Александр Васильевич

Государственный инспектор по Партизанскому  
муниципальному району по пожарному надзору  
Шеремет Юлия Сергеевна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 23 " *август* 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

*Олеся*  
(подпись)

" 23 " 09 20 21 г.

Директор МКОУ СОШ п.Николанвка  
Куприянова Оля Ивановна  
(должность, фамилия, инициалы)